

Приложение № 5
к Договору № 76/2021 на эксплуатацию объектов
электросетевого хозяйства от "13" декабря 2021 г.

Согласовано:

Генеральный директор
АО "УК "Биотехнопарк"

А.М. Иванов

"13" декабря 2021 г.

Утверждаю:

Генеральный директор
АО "УК "ПЛП"

А.Б. Гоманов

2021 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

Капитального, текущего ремонта и технического обслуживания на кабельных и воздушных линиях 35-0,4 кВ, РП-20 кВ и трансформаторных подстанциях 20/0,4 кВ на площадке ПЛП НСО на 2022 г.

№ п/п	Дис. №	Протяженность ВЛ, км.	Техническая характеристика объекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Примечание
1	2															
КЛ-35 кВ																
1	КЛ-35 кВ отпайка от КВЛ-35 кВ №3521	0,097	3АПвПу2г 35-1 240/50			О			О			О			О	
2	КЛ-35 кВ отпайка от КВЛ-35 кВ №3522	0,076	3АПвПу2г 35-1 240/50			О			О			О			О	
ВЛ-20 кВ																
1	ВЛ-20 кВ от ТП-3159 до РП-3158	14,432	3хСИП-3 1х150 на ж/б опорах			ТО-3					О ТО-3 ТО-6					
2	ВЛ-20 кВ от яч. №15 Ф-20-2115 РП-2 20 кВ "ПЛП"	1,307	3хАС-50 на ж/б опорах			ТО-3					О ТО-3 ТО-6					
КЛ-20 кВ																
1	КЛ-20 кВ от ТП-3159 до оп. №1 Л-1	0,21	АНХСМК-WTC 3х150/35			О			О			О			О	
2	КЛ-20 кВ от оп. № 315 до оп. № 390 Л-1	2,6	АНХСМК-WTC 3х150/35			О			О			О			О	
3	КЛ-20 кВ от оп. № 485 Л-1 до РП-3158	0,35	АНХСМК-WTC 3х150/35			О			О			О			О	
4	КЛ-20 кВ от яч. №4 РП-3158 до ТП-ООО "Энергорешения" (лиотех)	1,456	АНХСМК-WTC 3х150/35			О			О			О			О	
5	КЛ-20 кВ от яч. №3 РП-3158 до ТП-ООО "Проект-Девелопмент"	1,297	АНХАМК 3х95/25			О			О			О			О	
6	КЛ-20 кВ от яч. №103 ПС-35/20 кВ "ПЛП" до РП-2 ООО "РусАгроМаркет-Новосибирск"	2,35	A2XSEYBY 3×95RM/25			О			О			О			О	
7	КЛ-20 кВ от яч. №206 ПС-35/20 кВ "ПЛП" до РП-2 ООО "РусАгроМаркет-Новосибирск"	2,35	A2XSEYBY 3×95RM/25			О			О			О			О	
8	КЛ-20 кВ от яч. №107 ПС-35/20 кВ "ПЛП" до яч. №5 ЦРП "ПЛП"	0,1	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О			О	основной
9	КЛ-20 кВ от яч. №107 ПС-35/20 кВ "ПЛП" до яч. №5 ЦРП "ПЛП"	0,1	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О			О	резервный
10	КЛ-20 кВ от яч. №207 ПС-35/20 кВ "ПЛП" до яч. №6 ЦРП "ПЛП"	0,1	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О			О	основной
11	КЛ-20 кВ от яч. №207 ПС-35/20 кВ "ПЛП" до яч. №6 ЦРП "ПЛП"	0,1	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О			О	резервный
12	КЛ-20 кВ от яч. №13 Ф-20-0113 ЦРП "ПЛП" до ТП-ООО "ЗТИ Сибирь"	0,47	АНХСМК-WTC 3х50/16			О			О			О			О	
13	КЛ-20 кВ от яч. №18 Ф-20-0218 ЦРП "ПЛП" до ТП-ООО "ЗТИ Сибирь"	0,47	АНХСМК-WTC 3х50/16			О			О			О			О	
14	КЛ-20 кВ от яч. №11 Ф-20-0111 ЦРП "ПЛП" до яч. №1 ТП-9	0,93	A2XSEYBY 3х150/35			О			О			О			О	
15	КЛ-20 кВ от яч. №10 Ф-20-0210 ЦРП "ПЛП" до яч. №2 ТП-9	0,93	A2XSEYBY 3х150/35			О			О			О			О	
16	КЛ-20 кВ от яч. №9 Ф-20-0109 ЦРП "ПЛП" до яч. №5 РП-1 "ПЛП"	2,035	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О			О	резервный
17	КЛ-20 кВ от яч. №12 Ф-20-0212 ЦРП "ПЛП" до яч. №6 РП-1 "ПЛП"	2,035	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О			О	резервный

18	КЛ-20 кВ от яч. №21 Ф-20-0121 ЦРП "ПЛУП" до ТП-ОАО "РоссПак"	0,794	АПББВ 3х50/16			О			О			О		О	
19	КЛ-20 кВ от яч. №22 Ф-20-0222 ЦРП "ПЛУП" до ТП-ОАО "РоссПак"	0,794	АПББВ 3х50/16			О			О			О		О	
20	КЛ-20 кВ от яч. №19 Ф-20-0119 ЦРП "ПЛУП" до яч. №1 ТП-7	0,426	A2XSEYBY 3х50/16			О			О			О		О	
21	КЛ-20 кВ от яч. №20 Ф-20-0220 ЦРП "ПЛУП" до яч. №6 ТП-7	0,426	A2XSEYBY 3х50/16			О			О			О		О	
22	КЛ-20 кВ от яч. №5 Ф-20-9105 ТП-9 до яч. №5 РП-3 "ПЛУП"	0,8	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О		О	
23	КЛ-20 кВ от яч. №6 Ф-20-9206 ТП-9 до яч. №6 РП-3 "ПЛУП"	0,8	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О		О	
24	КЛ-20 кВ от яч. №2 ПС-10/20 кВ "Прокудская" до яч. №5 РП-1 "ПЛУП"	1,374	3хNA2XS(FL)2Y 1х500/120-20			О			О			О		О	
25	КЛ-20 кВ от яч. №7 ПС-10/20 кВ "Прокудская" до яч. №6 РП-1 "ПЛУП"	1,374	3хNA2XS(FL)2Y 1х500/120-20			О			О			О		О	
26	КЛ-20 кВ от яч. №19 Ф-20-1119 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "ВСК"	0,671	AHXCMK-WTC 3х70/25			О			О			О		О	
27	КЛ-20 кВ от яч. №20 Ф-20-1220 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "ВСК"	0,671	AHXCMK-WTC 3х70/25			О			О			О		О	
28	КЛ-20 кВ от яч. №17 Ф-20-1117 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Арнег"	1	AHXCMK-WTC 3х70/25			О			О			О		О	
29	КЛ-20 кВ от яч. №16 Ф-20-1216 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Арнег"	1	AHXCMK-WTC 3х70/25			О			О			О		О	
30	КЛ-20 кВ от яч. №15 Ф-20-1115 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Моделис Русь"	0,675	NA2XSEYBY 3х95/25			О			О			О		О	
31	КЛ-20 кВ от яч. №14 Ф-20-1214 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Моделис Русь"	0,675	NA2XSEYBY 3х95/25			О			О			О		О	
32	КЛ-20 кВ от яч. №21 Ф-20-1121 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Корпорация Глория Джинс"	0,47	AHXCMK-WTC 3х70/25			О			О			О		О	
33	КЛ-20 кВ от яч. №22 Ф-20-1222 РП-1 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Корпорация Глория Джинс"	0,47	AHXCMK-WTC 3х70/25			О			О			О		О	
34	КЛ-20 кВ от яч. №9 Ф-20-1109 РП-1 "ПЛУП" до яч. №5 РП-2 "ПЛУП"	1,615	A2XSEYBY 3х185/50			О			О			О		О	
35	КЛ-20 кВ от яч. №10 Ф-20-1210 РП-1 "ПЛУП" до яч. №6 РП-2 "ПЛУП"	1,615	A2XSEYBY 3х185/50	О			О			О			О		
36	КЛ-20 кВ от яч. №13 Ф-20-1113 РП-1 "ПЛУП" до яч. №1 ТП-6	0,6885	AHXCMK-WTC 3х95/25	О			О			О			О		
37	КЛ-20 кВ от яч. №18 Ф-20-1218 РП-1 "ПЛУП" до яч. №6 ТП-6	0,6885	AHXCMK-WTC 3х95/25	О			О			О			О		
38	КЛ-20 кВ от яч. №11 Ф-20-1111 РП-1 "ПЛУП" до РП-ОАО "ПенсикО Холдингс"	0,176	A2XSEYBY-20 3х150/35	О			О			О			О		
39	КЛ-20 кВ от яч. №12 Ф-20-1212 РП-1 "ПЛУП" до РП-ОАО "ПенсикО Холдингс"	0,176	A2XSEYBY-20 3х150/35	О			О			О			О		
40	КЛ-20 кВ от яч. №15 Ф-20-2115 РП-2 "ПЛУП" до оп. №1 Л-2	0,123	AHXCMK-WTC 3х70/25	О			О			О			О		
41	КЛ-20 кВ от яч. №9 Ф-20-2109 РП-2 "ПЛУП" до яч. №5 РП-4 "ПЛУП"	1,452	A2XSEYBY 3х185/50	О			О			О			О		
42	КЛ-20 кВ от яч. №12 Ф-20-2212 РП-2 "ПЛУП" до яч. №6 РП-4 "ПЛУП"	1,452	A2XSEYBY 3х185/50	О			О			О			О		
43	КЛ-20 кВ от яч. №11 Ф-20-2111 РП-2 "ПЛУП" до ТП-8 КОС 3500	1,36	A2XSEYBY 3х70/25	О			О			О			О		
44	КЛ-20 кВ от яч. №10 Ф-20-2210 РП-2 "ПЛУП" до ТП-8 КОС 3500	1,36	A2XSEYBY 3х70/25	О			О			О			О		
45	КЛ-20 кВ от яч. №13 Ф-20-2113 РП-2 "ПЛУП" до РП-ОАО "Алютех-Новосибирск"	0,122	АПвПу2г 3х50/25-20	О			О			О			О		
46	КЛ-20 кВ от яч. №14 Ф-20-2214 РП-2 "ПЛУП" до РП-ОАО "Алютех-Новосибирск"	0,122	АПвПу2г 3х50/25-20	О			О			О			О		
47	КЛ-20 кВ от яч. №9 Ф-20-3109 РП-3 "ПЛУП" до ТП-ОАО ЗКПД "Арматон"	0,38	AHXCMK-WTC 3х70/25	О			О			О			О		
48	КЛ-20 кВ от яч. №10 Ф-20-3210 РП-3 "ПЛУП" до ТП-ОАО ЗКПД "Арматон"	0,38	AHXCMK-WTC 3х70/25	О			О			О			О		
49	КЛ-20 кВ от яч. №11 Ф-20-3111 РП-3 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Сибалюкс Ресурс"	0,5	AHXCMK-WTC 3х50/25	О			О			О			О		
50	КЛ-20 кВ от яч. №12 Ф-20-3212 РП-3 "ПЛУП" до ТП-ОАО "Сибалюкс Ресурс"	0,5	AHXCMK-WTC 3х50/25	О			О			О			О		
51	КЛ-20 кВ от яч. №14 Ф-20-3214 РП-3 "ПЛУП" до ТП-ОАО "РЦ "Новосибирск" X-5	2,02	A2XSEYBY 3х70/25	О			О			О			О		
52	КЛ-20 кВ от яч. №13 Ф-20-3113 РП-3 до ТП-ОАО "РЦ "Новосибирск" X-5	2,02	A2XSEYBY 3х70/25	О			О			О			О		
53	КЛ-20 кВ от яч. №14 Ф-20-4109 РП-4 "ПЛУП" до РП-1 ОАО "РусАгроМаркет-Новосибирск"	0,132	AHXCMK-WTC 3х95/25	О			О			О			О		
54	КЛ-20 кВ от яч. №14 Ф-20-4210 РП-4 "ПЛУП" до РП-1 ОАО "РусАгроМаркет-Новосибирск"	0,132	AHXCMK-WTC 3х95/25	О			О			О			О		
55	КЛ-20 кВ от яч. №15 Ф-20-0115 ЦРП "ПЛУП" до ТП-ОАО "ИЭК НСК"	1,419	A2XSEYBY 3х95/25	О			О			О			О		
56	КЛ-20 кВ от яч. №15 Ф-20-3115 РП-3 до ОАО "ПЛУП-Толмачево"	0,153	A2XSEYBY 3х70/25	О			О			О			О		

57	КЛ-20 кВ от яч. №5 РП-3158 до ТМГ-100	0,015	АНХСМК-WTC 3х150/35	О			О			О			О			
58	КЛ-20 кВ от яч. №7 Ф-20-1107 РП-1 до ТСН-1	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
59	КЛ-20 кВ от яч. №8 Ф-20-1208 РП-1 до ТСН-2	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
60	КЛ-20 кВ от яч. №7 Ф-20-2107 РП-2 до ТСН-1	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
61	КЛ-20 кВ от яч. №8 Ф-20-2208 РП-2 до ТСН-2	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
62	КЛ-20 кВ от яч. №7 Ф-20-3107 РП-3 до ТСН-1	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
63	КЛ-20 кВ от яч. №8 Ф-20-3208 РП-3 до ТСН-2	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
64	КЛ-20 кВ от яч. №9 Ф-20-4109 РП-4 до ТСН-1	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
65	КЛ-20 кВ от яч. №6 Ф-20-4206 РП-4 до ТСН-2	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
66	КЛ-20 кВ от яч. №16 Ф-20-3216 РП-3 до ООО "Проект-Девелопмент"	0,077	A2XSEYBY 3х95/25	О			О			О			О			
67	КЛ-20 кВ ТП-3159 от трансформатора до РУ-20 кВ	0,015	2АНХСМК-WTC 3х240/250	О			О			О			О			
68	КЛ-20 кВ от яч. №7 Ф-20-0107 ЦРП до ТСН-1	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
69	КЛ-20 кВ от яч. №8 Ф-20-0208 ЦРП до ТСН-2	0,03	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
70	КЛ-20 кВ от яч. №16 Ф-20-0216 ЦРП "ПЛП" до ТП-000 "ИЭК НСК"	1,419	A2XSEYBY 3х95/25	О			О			О			О			
71	КЛ-20 кВ от яч. №21 Ф-20-2121 РП-2 до границы участка ПАО "Вымпелком"	0,076	АНХСМК-WTC/PE 3х70/25	О			О			О			О			
72	КЛ-20 кВ от яч. №22 Ф-20-2222 РП-2 до границы участка ПАО "Вымпелком"	0,076	АНХСМК-WTC/PE 3х70/25	О			О			О			О			
73	КЛ-20 кВ от яч. №2 ТП-6 до ТСН-1	0,008	АПВнг-LS 3х95	О			О			О			О			
74	КЛ-20 кВ от яч. №5 ТП-6 до ТСН-2	0,008	АПВнг-LS 3х95	О			О			О			О			
75	КЛ-20 кВ от яч. №5 ТП-7 до ТСН-1	0,012	АНХСМК-WTC 3х70/16	О			О			О			О			
76	КЛ-20 кВ от яч. №2 ТП-7 до ТСН-2	0,012	АНХСМК-WTC 3х70/16	О			О			О			О			
77	КЛ-20 кВ от яч. №4 ТП-8 до ТСН-1	0,018	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
78	КЛ-20 кВ от яч. №8 ТП-8 до ТСН-2	0,018	ПВВнг(А)-LS-1х95/25	О			О			О			О			
79	КЛ-20 кВ от яч. №3 ТП-9 до ТСН-1	0,018	АНХСМК-WTC 3х95/35	О			О			О			О			
80	КЛ-20 кВ от яч. №14 Ф-20-0214 ЦРП "ПЛП" до яч. №6 РП-3158	0,161	АНХСМК-WTC 3х95/35	О			О			О			О			
81	КЛ-20 кВ от яч. №4 ТП-9 до ТСН-2	0,023	АНХСМК-WTC 3х95/35	О			О			О			О			
КЛ-10 кВ																
1	КЛ-10 кВ ЦРП яч. №3 - РП-10 яч. №3	1,45	ААБ2л-10 3х240+ААБ2л-10 3х95	О			О			О			О			
2	КЛ-10 кВ ЦРП яч. №4 - РП-10 яч. №4	1,45	ААБ2л-10 3х240+ААБ2л-10 3х95	О			О			О			О			
3	КЛ-10 кВ РП-10 яч. №3 - ТП-1 яч. №1	0,02	ААБ2л-10 3х150	О			О			О			О			
4	КЛ-10 кВ РП-10 яч. №4 - ТП-1 яч. №5	0,02	ААБ2л-10 3х150	О			О			О			О			
5	КЛ-10 кВ РП-10 яч. №7 - ТП-000 "Ангиолайн"	0,25	ААБ2л-10 3х150	О			О			О			О			
6	КЛ-10 кВ РП-10 яч. №8 - ТП-000 "Ангиолайн"	0,25	ААБ2л-10 3х150	О			О			О			О			
7	КЛ-10 кВ РП-10 яч. №9 - ТП-АО НПК "Катрен"	0,52	ААБ2л-10 3х150	О			О			О			О			
8	КЛ-10 кВ РП-10 яч. №10 - ТП-АО НПК "Катрен"	0,52	ААБ2л-10 3х150	О			О			О			О			
9	КЛ-10 кВ РП-8 яч. №15 - ТП-4 яч. №2	1,4	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
10	КЛ-10 кВ РП-8 яч. №17 - ТП-2 яч. №2	1,2	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
11	КЛ-10 кВ РП-8 яч. №22 - ТП-3 яч. №6	1,25	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
12	КЛ-10 кВ РП-8 яч. №24 - ТП-1 яч. №6	1,18	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
13	КЛ-10 кВ ТП-1 яч. №3 - ТП-3 яч. №3	0,08	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
14	КЛ-10 кВ ТП-1 яч. №2 - ТП-2 яч. №3	0,02	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
15	КЛ-10 кВ ТП-1 яч. №7 - ТП-2 яч. №6	0,02	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
16	КЛ-10 кВ ТП-2 яч. №7 - ТП-4 яч. №5	0,2	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
17	КЛ-10 кВ ТП-3 яч. №2 - ТП-4 яч. №3	0,18	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
18	КЛ-10 кВ ТП-3 яч. №7 - ТП-4 яч. №6	0,17	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		

19	КЛ-10 кВ РП-8 Ф-10-815 - КРУН-10 СНТ "Клен"	1,42	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
20	КЛ-10 кВ ТП-АО НПК "Катрен" яч. №2 - ТП-ООО "Фармогель"	0,17	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
21	КЛ-10 кВ ТП-АО НПК "Катрен" яч. №7 - ТП-ООО "Фармогель"	0,17	ААБ2л-10 3х150		О			О			О			О		
КЛ-6 кВ																
1	КЛ-6 кВ от яч. №45 Ф-6-645 ПС "Сиротельная" до ТП-3159	0,14	АНХСМК-10-3х240/50	О				О			О			О		основной
2	КЛ-6 кВ от яч. №45 Ф-6-645 ПС "Сиротельная" до ТП-3159	0,14	АНХСМК-10-3х240/50	О				О			О			О		резервный
3	КЛ-6 кВ ТП-3159 от РУ-6 кВ до трансформатора	0,015	АНХСМК-10-3х240/50	О				О			О			О		основной
4	КЛ-6 кВ ТП-3159 от РУ-6 кВ до трансформатора	0,015	АНХСМК-10-3х240/50	О				О			О			О		резервный
КЛ-0,4 кВ																
1	КЛ-0,4 кВ Ф-1011 РУ-0,4 кВ ЦРП-20 кВ "ПЛП" (ТП-10) до ВРУ Модульного здания	0,165	АПВБ6Шв-1 4х50		О				ТО-3				О			
2	КЛ-0,4 кВ Ф-1031 РУ-0,4 кВ ЦРП-20 кВ "ПЛП" (ТП-10) до ВРУ Водозаборных скважин	0,3	АПВБ6Шв-1 4х35		О				ТО-3				О			
3	КЛ-0,4 кВ Ф-1051 РУ-0,4 кВ ЦРП-20 кВ "ПЛП" (ТП-10) до ВРУ Водозаборных скважин	0,3	АПВБ6Шв-1 4х35		О				ТО-3				О			
4	КЛ-0,4 кВ Ф-1111 РУ-0,4 кВ РП-1 20 кВ "ПЛП" (ТП-11) до ВРУ ЛКНС-1	0,0655	2хАПВБ6Шв 4х70		О				ТО-3				О			
5	КЛ-0,4 кВ Ф-1171 РУ-0,4 кВ РП-1 20 кВ "ПЛП" (ТП-11) до ВРУ ЛКНС-1	0,0655	2хАПВБ6Шв 4х70		О				ТО-3				О			
6	КЛ-0,4 кВ Ф-1211 РУ-0,4 кВ РП-2 20 кВ "ПЛП" (ТП-12) до ВРУ КНС-11	0,038	АПВБ6Шнг 4х16		О				ТО-3				О			
7	КЛ-0,4 кВ Ф-1271 РУ-0,4 кВ РП-2 20 кВ "ПЛП" (ТП-12) до ВРУ КНС-11	0,038	АПВБ6Шнг 4х16		О				ТО-3				О			
8	КЛ-0,4 кВ Ф-1311 РУ-0,4 кВ РП-3 20 кВ "ПЛП" (ТП-13) до ВРУ ЛКНС-4	0,43	АПВБ6Шв-1 4х240		О				ТО-3				О			
9	КЛ-0,4 кВ Ф-1372 РУ-0,4 кВ РП-3 20 кВ "ПЛП" (ТП-13) до ВРУ ЛКНС-4	0,43	АПВБ6Шв-1 4х240		О				ТО-3				О			
10	КЛ-0,4 кВ Ф-1331 РУ-0,4 кВ РП-3 20 кВ "ПЛП" (ТП-13) до ВРУ КНС-7	0,185	АПВБ6Шв-1 4х35		О				ТО-3				О			
11	КЛ-0,4 кВ Ф-1351 РУ-0,4 кВ РП-3 20 кВ "ПЛП" (ТП-13) до ВРУ КНС-7	0,185	АПВБ6Шв-1 4х35		О				ТО-3				О			
12	КЛ-0,4 кВ Ф-1433 РУ-0,4 кВ РП-4 20 кВ "ПЛП" (ТП-14) до ВРУ КНС-12	0,324	АПВБ6Шнг 4х120		О				ТО-3				О			
13	КЛ-0,4 кВ Ф-1453 РУ-0,4 кВ РП-4 20 кВ "ПЛП" (ТП-14) до ВРУ КНС-12	0,324	АПВБ6Шнг 4х120		О				ТО-3				О			
14	КЛ-0,4 кВ Ф-1454 РУ-0,4 кВ РП-4 20 кВ "ПЛП" (ТП-14) до ВРУ ЛКНС-6	0,07	ААБШв 4х120		О				ТО-3				О			
15	КЛ-0,4 кВ Ф-1434 РУ-0,4 кВ РП-4 20 кВ "ПЛП" (ТП-14) до ВРУ ЛКНС-6	0,05	ААБШв 4х120		О				ТО-3				О			
16	КЛ-0,4 кВ Ф-0924 ТП-9 до ВРУ ПАО "Вымпелком"	0,78	АПВБ6Шв-1 4х35		О				ТО-3				О			
17	КЛ-0,4 кВ Ф-0911 ТП-9 до ВРУ ПАО "Вымпелком"	0,78	АПВБ6Шв-1 4х35		О				ТО-3				О			
18	КЛ-0,4 кВ Ф-0923 ТП-9 до ВРУ ЛКНС-3	0,048	2хАПВБ6Шв 4х70		О				ТО-3				О			
19	КЛ-0,4 кВ Ф-0912 ТП-9 до ВРУ ЛКНС-3	0,048	2хАПВБ6Шв 4х70	О					ТО-3				О			
20	КЛ-0,4 кВ Ф-0922 ТП-9 до ВРУ КНС-8	0,18	АПВБ6Шв 4х70	О					ТО-3				О			
21	КЛ-0,4 кВ Ф-0913 ТП-9 до ВРУ КНС-8	0,18	АПВБ6Шв 4х70	О					ТО-3				О			
22	КЛ-0,4 кВ Ф-0921 ТП-9 до ВРУ КНС-9	0,37	АПВБ6Шв 4х35	О					ТО-3				О			
23	КЛ-0,4 кВ Ф-0914 ТП-9 до ВРУ КНС-9	0,37	АПВБ6Шв 4х35	О					ТО-3				О			
24	КЛ-0,4 кВ Ф-0724 ТП-7 до ВРУ ООО "Сладомир Логистик Групп"	0,237	2хАПвБШв 4х300	О					ТО-3				О			
25	КЛ-0,4 кВ Ф-0725 ТП-7 до ВРУ Сборно-каркасной котельной	0,015	2хАВВГнг 5х95	О					ТО-3				О			
26	КЛ-0,4 кВ Ф-0714 ТП-7 до ВРУ Сборно-каркасной котельной	0,015	2хАВВГнг 5х95	О					ТО-3				О			
27	КЛ-0,4 кВ Ф-0715 ТП-7 до ВРУ ЗАО "Роса"	0,112	АВВГ 4х150	О					ТО-3				О			
28	КЛ-0,4 кВ Ф-0623 ТП-6 до ВРУ ЛКНС-2	0,03	2хАПВБ6Шв 4х70	О					ТО-3				О			
29	КЛ-0,4 кВ Ф-0613 ТП-6 до ВРУ ЛКНС-2	0,03	2хАПВБ6Шв 4х70	О					ТО-3				О			
30	КЛ-0,4 кВ Ф-0621 ТП-6 до ВРУ КНС-1	0,207	АПВБ6Шв 4х35	О					ТО-3				О			
31	КЛ-0,4 кВ Ф-0611 ТП-6 до ВРУ КНС-1	0,207	АПВБ6Шв 4х35	О					ТО-3				О			
32	КЛ-0,4 кВ от 1 секции СШ РУ-0,4 кВ ТП-9 до ВРУ ООО "Сириус"	0,752	АПВБ6Шв 4х240	О					ТО-3				О			
33	КЛ-0,4 кВ от 2 секции СШ РУ-0,4 кВ ТП-9 до ВРУ ООО "Сириус"	0,752	АПВБ6Шв 4х240	О					ТО-3				О			
34	КЛ-0,4 кВ от 1 секции СШ РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ ООО "Терминал 1"	0,3445	АПВвБ6Шв 4х400	О					ТО-3				О			
35	КЛ-0,4 кВ от 2 секции СШ РУ-0,4 кВ ТП-6 до ВРУ ООО "Терминал 1"	0,3445	АПВвБ6Шв 4х400	О					ТО-3				О			
36	КЛ-0,4 кВ от пан. №5 руб. №4 РУ-0,4 кВ РП-4 (ТП-14) до ВРУ ООО "ТКВ"	0,389	АПВвБ6Шв 4х400	О					ТО-3				О			
ТП/РП-6-20/0,4 кВ																
1	РП-3158		РП-20 кВ со встроенной ТП-20/0,4 кВ 100 кВА (кирпичное одноэтажное здание)					О	ТО					О		

2	ТП-3159		ТП-6/20 кВ 6300 кВА (кирпичное одноэтажное здание)				О	ТО					О			
3	ЦТП-20 кВ "ПЛП"		РП-20 кВ со встроенной ТП-20/0,4 кВ 2х100 кВА (ТП-10) (модульное здание полной заводской готовности)				О		ТО				О			
4	РП-1 20 кВ "ПЛП"		РП-20 кВ со встроенной ТП-20/0,4 кВ 2х630 кВА (ТП-11) (модульное здание полной заводской готовности)				О		ТО				О			
5	РП-2 20 кВ "ПЛП"		РП-20 кВ со встроенной ТП-20/0,4 кВ 2х630 кВА (ТП-12) (модульное здание полной заводской готовности)				О			ТО			О			
6	РП-3 20 кВ "ПЛП"		РП-20 кВ со встроенной ТП-20/0,4 кВ 2х630 кВА (ТП-13) (модульное здание полной заводской готовности)				О			ТО			О			
7	РП-4 20 кВ "ПЛП"		РП-20 кВ со встроенной ТП-20/0,4 кВ 2х630 кВА (ТП-14) (модульное здание полной заводской готовности)				О				ТО		О			
8	РП-10 кВ "Кольцово"		БКТП-10, блочная комплектная трансформаторная подстанция полной заводской готовности				О				ТО		О			
9	ТП-1 "Кольцово"		ТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА, модульное здание полной заводской готовности				О	ТО					О			
10	ТП-2 "Кольцово"		ТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА, модульное здание полной заводской готовности				О	ТО					О			
11	ТП-3 "Кольцово"		ТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, модульное здание полной заводской готовности				О		ТО				О			
12	ТП-4 "Кольцово"		ТП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА, модульное здание полной заводской готовности				О		ТО				О			
13	ТП-6		БКТП-20/0,4 кВ 2х400 кВА (модульное здание полной заводской готовности)				О				ТО		О			
14	ТП-7		БКТП-20/0,4 кВ 2х630 кВА (модульное здание полной заводской готовности)				О					ТО	О			

15	ТП-8		БКТП-20/0,4 кВ 2х630 кВА (модульное здание полной заводской готовности)				О					ТО	О			
16	ТП-ООО "ЗТИ Сибирь" (арендованная)		2КТП-20/0,4 кВ 2х1600 кВА (модульное здание полной заводской готовности)				О			ТО			О			
17	ТП-9		КТПН-20/0,4 кВ 2х400 кВА (модульное здание полной заводской готовности)				О						О			
													ТО			

Условные обозначения:

О - осмотр электромонтерами

ТО - техническое обслуживание (чистка изоляции, протяжка болтовых соединений, смазка трущихся частей, тепловизионный контроль контактных соединений)

ТО-3 - проверка габарита от провода до поросли, проверка разрядников и защитных промежутков

ТО-6 - проверка состояния ж/б опор, проверка габаритов проводов, расстояний приближения в местах пересечений, проверка состояния проводов и соединителей проводов

Исполнитель:

Акционерное общество «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»

Генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк»

А.М. Иванов



Заказчик:

Акционерное общество
"Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"

Генеральный директор АО "УК "ПЛП"

А.Б. Гоманов